



HPI JUNIN - Planta Baja

- REFERENCIAS**
- (H) Detector fotoeléctrico de humo
 - (T) Detector térmico/ termovelocimétrico
 - (M) Detector de monóxido de carbono.

 - ▲ Extintor ABC TC 5 Kg.
 - ▲ Extintor CO2 TC 3,5 Kg.
 - ▲ Extintor Acetato de Potasio "K" 6 Kg.

 - Avisador manual.
 - Sirena con luz estroboscópica en pared. Requiere caja 10x5cm.
 - Central de alarma de incendio.
 - Boca de incendio equipada.
 - Boca de incendio doble.
 - Cañería Hidrante HN 2502 2" a 4" verificar según Cálculo.
 - ⊗ Indicador Salida de Emergencia. Fijado a Cielorraso.

 Gobierno de Junín			
OBRA:	HPI JUNIN		
PLANO DE:	OBRA:	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO	ESCALA: 1:100
EXPTE. N°			PLANO N° 15
EMPRESA CONSTRUCTORA:			
PROYECTO	DIR. DE OBRA	REP. TÉCNICA	