


PLANTA

- 1 Oficina
- 2 Administracion
- 3 Quirofano
- 4 Comedor
- 5 Dormitorio
- 6 Deposito
- 7 Baño
- 8 Sala pre-quirurgico
- 9 Sala de espera
- 10 Baño publico
- 11 Baño

- REFERENCIAS
- ⊕ Medidor
 - ⌋ Puesta a tierra
 - ⊞ Tablero general
 - Boca de centro
 - ⊕ Boca de luz sobre pared
 - ⌋ Tomacorriente con puesta a tierra
 - ⌋ Llave de un punto
 - ⌋ Llave de tres puntos
 - Caja de registro
 - Circuito de tomas
 - Circuito de luces

DESCRIPCION



- (A) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A. (GENERAL TABLERO GENERAL)
- (B) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 32A.(GENERAL TABLERO SECCIONAL)
- (C) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A.(LINEA TOMAS CORRIENTES)
- (D) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A.(LINEA LUCES)
- (E) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A.(LINEA EQUIPO ACONDICIONADOR SPLIT)



Reforma Sala de Zoonosis

PLANO

Plano electricidad

S.O.Y.S.P.

D.O.M.

PROYECTO

3

OFICINA TECNICA